



**МЧС РОССИИ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ  
МИНИСТЕРСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ,  
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ  
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ  
ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ  
Отделение надзорной деятельности  
и профилактической работы  
Адлерского района г. Сочи**

ул. Жемчужная, д. 12, Адлерский р-н, г. Сочи, 354348  
телефон: 240-53-29 факс: 240-53-29 (код 862)  
E-mail: GPN-Adler@yandex.ru

*26.03.2018* № *115* -9-42-1-8

На № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

Представление об устранении причин  
и условий, способствовавших совершению  
административного правонарушения

Я, заместитель главного государственного инспектора г. Сочи по пожарному надзору - заместитель начальника ОНД и ПР г. Сочи - начальник отделения надзорной деятельности и профилактической работы Адлерского района ОНД и ПР г. Сочи Управления МЧС России по г. Сочи Главного управления МЧС России по Краснодарскому краю подполковник внутренней службы Папазян Ашот Анушеванович (г. Сочи, Адлерский район, ул. Жемчужная, 12, тел. 8-862-240-07-52), рассмотрев постановление об административном правонарушении от 26.03.2018 № 16/54 в отношении Муниципального дошкольного образовательного бюджетного учреждения детский сад комбинированного вида № 166 г. Сочи

**УСТАНОВИЛ:**

Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад комбинированного вида № 166 г. Сочи 23.03.2018 года в 12 час. 00 мин в МДОБУ Детский сад комбинированного вида № 166 по ул. Кирпичная, 3 Адлерского района г. Сочи нарушило требования пожарной безопасности «Правила противопожарного режима в РФ», утвержденные постановлением №390 от 25.04.2012 года Правительства Российской Федерации, а именно:

1. Не организовало проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных лестниц и ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний. (п. 24 Правила противопожарного режима в РФ)

2. Не обеспечило исправность огнетушителей (отсутствуют раструбы) (п.478 Правила противопожарного режима в РФ)
3. Допустило расположение огнетушителей, предусмотренных для защиты помещений групп на расстоянии превышающем предельно допустимое до возможного очага пожара (огнетушители расположены на расстоянии более 20 м) (п. 474 Правила противопожарного режима в РФ)
4. Не обеспечило исправность устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток (п.62 Правила противопожарного режима в РФ)

чем совершило административное правонарушение, предусмотренное частью 1 статьи 20.4 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях Вам **необходимо:**

1. Рассмотреть данное представление;
2. Составить план устранения данных нарушений с указанием лиц, ответственных за устранение нарушений.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

Начальник отделения



А.А. Папазян