


Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  
детский сад комбинированного вида № 166  
г.Сочи



Начальнику отделения надзорной  
деятельности и профилактической работы  
Адлерского района г.Сочи  
А.А.Папазян  
Заведующего МДОБУ №166  
Л.В.Чесноковой

О рассмотрении представления  
об административном правонарушении

Уважаемый Ашот Анушеванович !

Муниципальным дошкольным образовательным бюджетным учреждением  
детский сад комбинированного вида №166 г.Сочи рассмотрено представление об  
административном правонарушении от 26.03.2018 №16/54.

Требования в претензии считаем обоснованными.

Во избежание нарушений «Правил противопожарного режима в РФ»  
,утвержденных постановлением №390 от 25.04.2012года Правительства Российской  
Федерации ,а именно:

- 1.Организовано проведение эксплуатационных испытаний наружных пожарных  
лестниц и ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.  
На конец июля 2018года.
2. Приобретены недостающие раструбы на огнетушители.
- 3.Приобретены огнетушители в количестве 12 штук, предусмотренные для  
защиты помещений групп.
4. Произведен ремонт устройств для самозакрывания дверей лестничных клеток.

Приложение на 2 листа

Заведующий МДОБУ



Чеснокова Л.В.

