



Прокуратура Российской Федерации
Прокуратура Краснодарского края
Прокуратура г.Сочи

ул.Трауральная 8, г.Сочи, Россия, 354000
тел. 262-32-66, факс 262-45-45

4052018 № 21-03-2018/ИЧ-50288

КОНТРОЛЬ

В срок до 28.05
подготовить
справку для проверки
исполнения проверки

Главе города Сочи

Шахомову А.Н.

Администрация г. Сочи



07.02-25/9474-14.05.18

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

Об устранении нарушений законодательства об основных гарантиях прав ребенка, образования, пожарной и антитеррористической безопасности

Прокуратурой города проведена проверка исполнения законодательства о безопасности в организациях, предоставляющих услуги несовершеннолетним.

По результатам проведенной проверки в нарушение ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее по тексту – ФЗ РФ №273-ФЗ) в деятельности ряда образовательных организаций города выявлены нарушения законодательства о пожарной безопасности, профилактики, образовании и основных гарантиях прав ребенка.

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее по тексту – ФЗ РФ «О противодействии терроризму») юридические лица обязаны выполнять требования к антитеррористической защищенности в отношении объектов, находящихся в их собственности или принадлежащих им на ином законном основании.

В силу п. п. 5, 7 ст. 2, п.4 ст.3 ФЗ РФ «О противодействии терроризму», противодействие терроризму основывается на принципе приоритета мер предупреждения, то есть выявления и последующего устранения причин и условий, способствующих совершению террористических актов (профилактика терроризма).

Одной из форм профилактики терроризма является обеспечение пожарной безопасности. Вместе с тем, в деятельности ряда образовательных организаций города, выявлены нарушение ст. 37 Федерального закона от 21.12.1994 №69-ФЗ «О пожарной безопасности».

А именно, в нарушение п. 62 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 №390 «О противопожарном режиме» (далее по тексту - ППР в РФ) в МОБУ СОШ № 27 на объекте защиты устройства для самозакрывания дверей лестничных клеток находятся в неисправном состоянии, в МОБУ СОШ № 49, допущена фиксация самозакрывающихся дверей лестничных клеток.

Ⓛ Не организовано проведение эксплуатационных испытаний ограждения на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний в нарушение п. 24 ППР в РФ в МОБУ СОШ №27, МДОБУ детский сад №107, МДОБУ детский сад №109, МДОБУ детский сад №166.

В МДОБУ детский №109 отсутствует план эвакуации людей при пожаре на 2-м этаже центрального корпуса, чем нарушен п.7 ППР в РФ.

В нарушение п. 55 ППР в РФ в МДОБУ детский сад №109, МДОБУ детский сад №11, МДОБУ детский сад №40, МДОБУ детский сад №128 В(С)ОИШ №1 не проведена проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода с составлением соответствующего акта, не представлены акты.

В МОБУ СОИШ №11 не предусмотрено дублирование сигналов автоматической пожарной сигнализации из помещений мастерских и музыки в подразделение пожарной охраны, чем нарушен п.7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее по тексту ФЗ №123-ФЗ).

В МДОБУ детский сад № 42, в нарушение п. 61 ППР в РФ шлейфы автоматической пожарной сигнализации № 7 и 8 находятся в неработоспособном состоянии. Аналогичные нарушения выявлены в МДОБУ детский сад №40 (автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, объекта (1 этаж холл), МДОБУ детский сад №78 (неисправен шлейф №1), МДОБУ детский сад №136 (неисправен шлейф №1), МДОБУ детский сад №105 (не работают шлейфы №4 и №13), МДОБУ детский сад №11 (неработоспособны шлейфы №№ 2, 6, 7), МДОБУ детский сад № 33 (автоматическая пожарная сигнализация находится в неисправном состоянии, помещение кухни).

В нарушение ст. 6. ФЗ №123-ФЗ, СП 5.13130.2009 табл. А1 подсобные помещения МДОБУ детский сад №42 не оборудованы автоматической пожарной сигнализацией. Указанные нарушения также выявлены в МДОБУ Детский сад № 40 (кабинет директора, подсобные помещения на улице, помещение охраны), МДОБУ детский сад №39 (помещение охраны, медицинский блок по ул. Чебрикова д. 7), МДОБУ детский сад №79 (хоз. блок, помещение охраны, кабинет делопроизводителя), МДОБУ детский сад №23 (помещение охраны), МОБУ НОИШ-ДС №80 (подвальные помещения, помещение охраны), МОБУ Лицей №23 (помещение охраны), МОАУ Гимназия №8 (1 этаж каб. 111, 3 этаж подсобные помещения), МДОБУ детский сад №33 (кабинет заведующей), МДОБУ детский сад №128 (помещение охраны, пищеблок), МДОБУ детский сад №19 (пищеблок), МОБУ СОИШ №2 (складское помещение и помещение охраны).

Руководители МДОБУ Детский сад № 40, МОБУ НОИШ-ДС №80, МОБУ Лицей №23 не обеспечили наличие огнетушителей на объекте (помещение охраны) в нарушение п. 478 ППР в РФ.

В МДОБУ детский сад № 39, МДОБУ детский сад №11, МДОБУ детский сад №33 установлен не соответствующий тип оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в нарушение ст. 6. ФЗ № 123-ФЗ, раздела 7 табл. 2 СП 3.13130.2009.

Допускается загромождение путей эвакуации в холле 1 этажа МДОБУ детский сад №79 в нарушение п. 23 ж. ППР в РФ.

Руководители МДОБУ детский сад № 78, МОБУ НОЦ-ДС №80, МОБУ Лицей №23 допустили перевод установки автоматической пожарной сигнализации на ручной в нарушение п. 62 ППР в РФ.

Двери эвакуационных выходов из помещений МДОБУ детский сад № 136 МДОБУ детский сад №23, МДОБУ детский сад №34, МОАУ Гимназия №8 не обеспечены возможностью свободного открывания изнутри без использования ключа в нарушение п. 35 ППР в РФ.

В нарушение п. 55 ППР в РФ в МОБУ Лицей № 23, руководитель организации не указал направление движения к пожарным гидрантам и резервуарам, являющимся источником противопожарного водоснабжения.

МОБУ НОЦ - ДС № 80 не представлен документ (сертификат соответствия) подтверждающий, что облицовочный материал для отделки пола, согласно которого он обладает пожарно-техническими характеристиками не хуже чем: В2, РП2, Д3, Т2 (коридоры 1 и 2 этаж), в нарушение ст. 6. Ф3 РФ №123-ФЗ, п.4.3.2 СП 1.13130.2009. Кроме того, в указанной образовательной организации в нарушение п. 23 к ППР в РФ допускается хранение под лестничным маршем.

Сложившаяся в учреждениях образовательных организациях города ситуация является недопустимой и требует незамедлительного принятия комплекса мер, направленных на устранение выявленных нарушений и обеспечению соблюдения прав несовершеннолетних при организации их воспитания и обучения в силу ст.ст. 9, 12 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации».

Указанные нарушения допущены вследствие недобросовестного отношения к исполнению своих обязанностей должностными лицами указанных выше образовательных организаций, ненадлежащим контролем со стороны руководства, управления по образованию и науке администрации города Сочи.

Статьей 12 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» и ст. 10 Закона Краснодарского края от 08.06.2007 г. №1244-КЗ «О муниципальной службе в Краснодарском крае» установлено, что одними из основных принципов муниципальной службы являются соблюдение Конституции Российской Федерации; федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных правовых актов Российской Федерации, конституций (уставов), законов и иных нормативных правовых актов субъектов Российской Федерации и обеспечение их исполнения; профессионализм и компетентность муниципальных служащих, а также ответственность муниципальных служащих за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей.

В соответствии со ст. 4 Федерального закона от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации», государственная политика в интересах детей является приоритетной. Одним из принципов на которых основана государственная политика в интересах детей является

принцип ответственности юридических лиц, должностных лиц, граждан за нарушение прав и законных интересов ребенка, причинение ему вреда.

С учетом изложенного, руководствуясь ст. ст. 7, 22, 24 ФЗ «О прокуратуре Российской Федерации»,


ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть настоящее представление с участием представителя прокуратуры города, заблаговременно уведомив о дате, времени и месте рассмотрения представления, принять меры по устранению указанных в нем нарушений закона, причин и условий им способствовавших, а также не допущению их впредь.

2. Решить вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.

3. О результатах рассмотрения и мерах, принятых к устранению нарушений закона сообщить в письменном виде в прокуратуру города Сочи в месячный срок с момента получения представления, с приложением копии приказа о наказании.

Первый заместитель прокурора края-
прокурор города Сочи
старший советник юстиции



И.М. Грязнов